

erfarenhetsvärden över ångförbrukare av olika apparater i kg/h m² värmeyta

Ångtryck (mättad ånga) i bar		0,5	2	4	8	12	16	20
Luftkylda apparater	Släta rör med isolering	1	1	1,5	1,5	2	2,5	3
	Släta rör utan isolering	4	5	6	7	8	9	10
	Radiatorer	3	4	4,5	5	5,5	6	6
	Kamflänselement	1	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8
	Luftvärmare med fläkt	6	8	10	12	–	–	–
	Torkcylindrar för papper, textilier m m	20	25	30	–	–	–	–
Vattenkylda apparater	Rör i förångningsapparater och förvärmare	50	80	110	125	150	160	175
	Rör i snabbförångningsapparater	70	105	140	175	210	230	240
	Kokare, bryggeripannor e t c	100	150	200	230	250	–	–